

N 2250.000  
E 1850.000

N 2250.000  
E 2100.000



PLANTA GENERAL  
ESC: 1/500

N 2000.000  
E 1850.000

N 2000.000  
E 2100.000

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento forma parte del expediente nº 14/98, aprobado inicialmente por C.H.G. el día 20/07/98 y provisionalmente el día 21/11/98 por el Sr. San Bartolomé de Tirajana, 2 de 98.  
EL SECRETARIO MUNICIPAL



LEYENDA	
E.T.	ESTACION TRANSFORMADORA
---	CANALIZACION CON TUBOS DE P.V.C. #110 mm. (*) NUMERO DE TUBOS
— —	CANALIZACION EN CRUCE DE CALLES (*) NUMERO DE TUBOS
—■—	ARQUETA DE CRUCE DE 0.50 x 0.50 x 1.20 min.
—□—	ARQUETA DE PASO DE 0.40 x 0.40 x 0.60 min.
—■—	ARQUETA TIPO "C" PARA RECIBIR AL CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO
—■—	COLUMNA TRONCOCONICA DE 8 m. DE ALTURA LUMINARIA TIPO PHILIPS - SGS - 203/150w. LAMPARA SON - T - PLUS - 150w./220v.
—■—	COLUMNA TRONCOCONICA DE 6 m. DE ALTURA LUMINARIA TIPO PH - SGS - 203/100w. LAMPARA SON - T - PLUS - 100w./220v.

La Comisión de Medio Ambiente de Canarias, en sesión de fecha 25 MAR. 1999 acordó la APROBACION "DEFINITIVA" del presente expediente.  
Las Palmas de G.C. 24 JUL. 2000

El Secretario de la Comisión de Medio Ambiente de Canarias  
*[Signature]*

