

- 1.- INTRODUCCION.
- 2.- FOTOS DEPOSITOS Y POZOS.

1.- INTRODUCCION.


Se realiza visita a los dos pozos de extracción de aguas que posee el Ayuntamiento de Teror para abastecer de agua potable a la población. El Municipio además posee depósitos de distribución de caudal a la población.

2.- FOTOS DEPÓSITOS Y POZOS.

Pozo de sondeo los Granadillos.



Pozo de sondeo Laderón.



Depósito N°2.

Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Regular.

Capacidad: 371 m³

Tipología: de mampostería.

Función: depósito de distribución.



Depósito Carreño Viejo.

Año puesta en servicio: anterior al año 1999 Estado actual: Regular.

Capacidad: 500 m³

Tipología: de hormigón.

Función: depósito de distribución.

Depósito Carreño Nuevo.


Año puesta en servicio: anterior al año 2003

Estado actual: Bueno.

Capacidad: 900 m³

Tipología: de hormigón.

Función: depósito de distribución.



Depósito El Faro.


Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Malo.

Capacidad: 1600 m3

Tipología: de cueva.

Función: depósito de distribución



Depósito Las Monjas.

Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Regular.

Capacidad: 3000 m³

Tipología: de mampostería.

Función: depósito de distribución



Depósito Álamo.


Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Regular.

Capacidad: 800 m³

Tipología: de mampostería.

Función: depósito de distribución



Depósito los Sequeros.

Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Bueno.

Capacidad: 11500 m³

Tipología: de hormigón.

Función: depósito de cabecera.



Depósito la Laguna.

Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Regular.

Capacidad: 1600 m³

Tipología: de hormigón.

Función: depósito de cabecera.



Depósito Lomontero.

Año puesta en servicio: anterior al año 1999

Estado actual: Malo.

Capacidad: 6500 m³

Tipología: de hormigón.

Función: depósito de distribución

