



— CAUCES NO CATALOGADOS  
— CAUCES PUBLICOS  
 (Según información facilitada por el Consejo Insular de Aguas)

- RED DE MEDIA TENSION -	
<span style="color: red;">- - -</span>	CANALIZACIÓN SUBTERRANEA NUEVA A REALIZAR, CON 1 TUBOS DE PVC DE Ø 200 mm, A 110 cm DE PROFUNDIDAD EN LA CALLE, CON PROTECCIÓN DE HORMIGÓN, Y CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
	SOTANO DE EMPALME TIPO S1 (150x120 cm), CON CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO B2, REALIZADO SEGUN NORMAS DE UNELOCO.
	ARQUETA TIPO A3 (100x75 cm), CON CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, REALIZADO SEGUN NORMAS DE UNELOCO.
	ARQUETA TIPO A3 (100x75 cm), CON CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO B2, REALIZADO SEGUN NORMAS DE UNELOCO.
	SOTANO DE EMPALME TIPO S2 (250x120 cm), CON CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO B2, REALIZADO SEGUN NORMAS DE UNELOCO.
	ESTACIÓN TRANSFORMADORA

PLAN PARCIAL: <b>SECTOR TURÍSTICO LOS MAGUENES.</b>		<b>0.10</b>
PROMOTOR: INVERSIONES TURÍSTICAS CASAS BELLAS S.L.		FECHA: JUNIO 2019
UBICACION: T. M. GUIA DE ISORA (TENERIFE)		ESCALA: 1/2.000
PLANO DE: RED DE MEDIA TENSION.		