


-  RED DE MEDIA TENSION, CONDUCTOR 3(1x150)mm<sup>2</sup> AI 12/20 KV
-  CONEXION DE M.T. A RED EXISTENTE
-  RED DE BAJA TENSION, CONDUCTOR AISLAMIENTO P.R.C. 0.6/1 KV, AI
-  ACOMETIDA DE B.T. A PARCELA DESDE E.T.
-  ESTACIONES TRANSFORMADORAS  
C.T.1 = 2 X 630 KVA  
C.T.2 = 2 X 630 KVA

DILIGENCIA: Este expediente / proyecto se aprobó PROVISIONALMENTE en fecha ... 2.3. JUL. 2008 ... por acuerdo plenario.  
Los Realejos, a ... 2.3. JUL. 2008 ...  
SECRETARIO




<b>ILMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS</b>	
<b>ADAPTACION AL PTOTT DE LA ORDENACION DETALLADA DEL SUB-SO T.1</b> (CUMPLIMENTACIÓN DEL APARTADO TERCERO DEL ANEXO DEL ACUERDO DE LA COTMAC DE 6 DE ABRIL DE 2004 EN LO QUE SE REFIERE AL ÁMBITO DEL SUB-SO T.1)	
<b>PLANOS DE ORDENACION</b>	
<b>ESQUEMA DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION</b>	
CLAVE: 017-06-III	EQUIPO REDACTOR DIRECCION Y COORDINACION: D. JAVIER DOMINGUEZ ANADON COLABORADORES: J.D.A. & ASOCIADOS S.L., HYDRA CONSULTORES S.L., INMACAN S.L., ARCOIMPACTO S.L. MARIA JOSE DOMINGUEZ POCIELLO, SONIA VECIANA BOVE (ARQUITECTOS) DELINEACION: DANIEL HERRERA IZQUIERDO, EDUARDO HENRIQUEZ GONZALEZ ADMINISTRACION: MERCEDES DIAZ TELA



PLANO Nº  
**O-6A**  
ESCALA 1:2.000  
JULIO 2008