

ID vertido	Denominación
346	Conducción de desagüe de Los Abriguitos - Abades

Funcionamiento **Activo**

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Arico
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Los Abriguitos	Playa de Los Abrigos	

Descripción zona vertido

La conducción de desagüe comienza en la estación de pretratamiento ubicada en la parte posterior de la playa. Desde aquí se introduce en el mar unos 350 m en dirección sureste.

Coordenadas	Initiales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		358624	3113873		358691	3113503

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Ayuntamiento de Arico	Aqualia

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
Autorizado	AVM 38.4.05.0090

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento	Agua residual urbana	Habitual
Tipo de tratamiento		
☒ Tratamiento previo	☐ Desinfección	Desbaste

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Bombeo	250				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-18	211	PEAD	Precario	4	75	40,1

ID vertido

Denominación

346

Conducción de desagüe de Los Abriguitos - Abades

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

Masa de agua

ES70TFTI2

☐ Espacio(s) protegido(s)

Actividades afectadas


-

Zona de baño

Zona sensible

-

5.- IMÁGENES



Fecha

2014

Fuente

PVC 2014

Observaciones

Vista de la boca de la conducción vertiendo.



Fecha

16/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno por el que se introduce la conducción en el mar.