

ID vertido	Denominación
448	Aliviadero EBAR El Caletón

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Puerto de la Cruz
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Punta Brava	El Caletón	
Descripción zona vertido		
El vertido tiene lugar en uno de los entrantes de mar que existen en la zona de El Caletón		

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					346682	3143801

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz	Aqualia-Gestión Integral del Agua, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR El Caletón	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
☐ Tratamiento previo		☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	150				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+1	10	Fibrocemento/Hormigón	Precario			

ID vertido	Denominación
448	Aliviadero EBAR El Caletón

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70TFT11_1
☐ Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
02/11/2017	Censo 2016
Observaciones	
Vista de la conducción de alivio en relación a su entorno.	



Fecha	Fuente
02/11/2017	Censo 2016
Observaciones	
Foto tomada desde el pozo de decantación previo a la EBAR.	