

ID vertido

Denominación

458

Conducción de Desagüe de Radazul

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

Tenerife

Municipio

El Rosario

Núcleo urbano

Radazul

Localización (zona de vertido)

Punta de Guadamojete

Descripción zona vertido

El emisario submarino arranca en la escollera de protección que forma el frente del litoral, en una zona próxima a la trasera del espigón del Club de Mar Radazul.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

370757

Y

3142403

Finales de la conducción

X

370834

Y

3142181

TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de El Rosario

Entidad gestora

Ayuntamiento de El Rosario

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

Autorizado

N.º registro AVM

AVM 38.4.32.0071

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Pretratamiento Radazul

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

Desbaste

☒ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

315

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

-57

Longitud total (m)

247

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Precario

Nº difusores

3

Diámetro difusores (mm)

110

Longitud tramo difusor (m)

18

ID vertido

Denominación

458

Conducción de Desagüe de Radazul

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTIII

Actividades afectadas

Zona de baño;
Ocio

5.- IMÁGENES



Fecha

Fuente

23/10/2017

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR de cabecera en relación a su entorno.



Fecha

Fuente

23/10/2017

Censo 2016

Observaciones

Entorno por el que se introduce la conducción en el mar.