

ID vertido

460

Denominación

Conducción de desagüe de Tabaiba

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Santa Cruz de Tenerife

Isla

Tenerife

Municipio

El Rosario

Núcleo urbano

Tabaiba

Localización (zona de vertido)

El Puertito

Descripción zona vertido

La conducción arranca en el dique de protección del paseo marítimo.

Coordenadas

Initiales de la conducción

X

Y

Finales de la conducción

X

Y

369425

3141777

TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de El Rosario

Entidad gestora

Ayuntamiento de El Rosario

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

Autorizado

N.º registro AVM

AVM 38.4.32.0084

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Pretratamiento Tabaiba

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

Habitual

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

Desbaste + Tamizado

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

400

Cota de vertido (m)

-50

Longitud total (m)

612

Material empleado en construcción

PEAD

Estado general de la conducción

Precario

Nº difusores

5

Diámetro difusores (mm)

140

Longitud tramo difusor (m)

72

ID vertido	Denominación
460	Conducción de desagüe de Tabaiba

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTIV

Actividades afectadas

Zona de baño


5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
23/10/2017	Censo 2016

Observaciones

Vista de la ETAR en relación a su entorno.



Fecha	Fuente
2015	PVC 2015

Observaciones

Vista del pimer difusor vertiendo.