

ID vertido	Denominación
461	Aliviadero EBAR Tabaiba

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	El Rosario
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Tabaiba	Tabaiba Baja	

Descripción zona vertido

El vertido se produce a pocos metros de distancia de la escollera de protección del frente litoral de Tabaiba.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		369483	3142365		369494	3142332

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Ayuntamiento de El Rosario	Ayuntamiento de El Rosario	Estado	N.º registro AVM
		No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR Tabaiba	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
☐ Tratamiento previo		☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	400				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-10	30	PEAD	Precario			

ID vertido

Denominación

461

Aliviadero EBAR Tabaiba

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

23/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR en relación a su entorno y arqueta desde la que parte la conducción de alivio.



Fecha

23/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista del entorno por el que se introduce la conducción en el mar, en relación a la EBAR.