

ID vertido	Denominación
649	Aliviadero EBAR Puertito de Radazul

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	El Rosario
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Radazul	Puertito de Radazul	

Descripción zona vertido

Entorno de la bocana del Puerto.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		370380	3142410		370325	3142337

TITULARES

Titular de la instalación
Ayuntamiento de El Rosario

Entidad gestora
Ayuntamiento de El Rosario

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
☐ Tratamiento previo		☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad					
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-5	70	PVC	Bueno			

ID vertido

Denominación

649

Aliviadero EBAR Puertito de Radazul

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

23/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Entorno por el que se introduce la conducción en el mar.



Fecha

23/10/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

EBAR origen del vertido.